

南方电网广东汕头供电局
2023年第一季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9755%
农村供电可靠率	99.9678%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	99.999%
客户平均停电时间 (SAIDI)	0.62
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.160

南方电网广东汕头金平供电局
2023年第一季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9879%
农村供电可靠率	99.9810%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间 (SAIDI)	0.31
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.140

南方电网广东汕头龙湖供电局
2023年第一季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9845%
农村供电可靠率	99.9846%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间 (SAIDI)	0.33
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.108

南方电网广东汕头澄海供电局
2023年第一季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9747%
农村供电可靠率	99.9692%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	99.997%
客户平均停电时间 (SAIDI)	0.61
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.100

南方电网广东汕头濠江供电局
2023年第一季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9835%
农村供电可靠率	99.9736%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间 (SAIDI)	0.46
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.148

南方电网广东汕头潮阳供电局
2023年第一季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9563%
农村供电可靠率	99.9626%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间 (SAIDI)	0.86
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.219

南方电网广东汕头潮南供电局
2023年第一季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9473%
农村供电可靠率	99.9684%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	99.999%
客户平均停电时间 (SAIDI)	0.72
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.203

南方电网广东汕头南澳供电局
2023年第一季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9926%
农村供电可靠率	99.9048%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间 (SAIDI)	1.71
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.486