

南方电网广东汕头供电局
2023年第三季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9755%
农村供电可靠率	99.9578%
城市居民端电压合格率	99.9995%
农村居民端电压合格率	99.9998%
客户平均停电时间（SAIDI）	2.26
客户平均停电频率（SAIFI）	0.543

南方电网广东汕头金平供电局
2023年第三季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9872%
农村供电可靠率	99.9785%
城市居民端电压合格率	99.9991%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间（SAIDI）	1.07
客户平均停电频率（SAIFI）	0.352

南方电网广东汕头龙湖供电局
2023年第三季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9884%
农村供电可靠率	99.9720%
城市居民端电压合格率	99.9992%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间（SAIDI）	0.95
客户平均停电频率（SAIFI）	0.294

南方电网广东汕头澄海供电局
2023年第三季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9752%
农村供电可靠率	99.9679%
城市居民端电压合格率	99.9999%
农村居民端电压合格率	99.9998%
客户平均停电时间（SAIDI）	1.87
客户平均停电频率（SAIFI）	0.364

南方电网广东汕头濠江供电局
2023年第三季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9912%
农村供电可靠率	99.9845%
城市居民端电压合格率	99.9999%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间（SAIDI）	0.80
客户平均停电频率（SAIFI）	0.245

南方电网广东汕头潮阳供电局
2023年第三季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9519%
农村供电可靠率	99.9519%
城市居民端电压合格率	99.9999%
农村居民端电压合格率	99.9996%
客户平均停电时间（SAIDI）	3.15
客户平均停电频率（SAIFI）	0.813

南方电网广东汕头潮南供电局
2023年第三季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9255%
农村供电可靠率	99.9441%
城市居民端电压合格率	99.9999%
农村居民端电压合格率	99.9998%
客户平均停电时间（SAIDI）	3.68
客户平均停电频率（SAIFI）	0.823

南方电网广东汕头南澳供电局
2023年第三季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9951%
农村供电可靠率	99.9430%
城市居民端电压合格率	99.9999%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间（SAIDI）	3.07
客户平均停电频率（SAIFI）	0.814