

南方电网广东汕头供电局  
2023年第四季度供电质量两率情况

|                  |          |
|------------------|----------|
| 城市供电可靠率          | 99.9729% |
| 农村供电可靠率          | 99.9528% |
| 城市居民端电压合格率       | 100%     |
| 农村居民端电压合格率       | 99.998%  |
| 客户平均停电时间 (SAIDI) | 3.33     |
| 客户平均停电频率 (SAIFI) | 0.723    |

南方电网广东汕头金平供电局  
2023年第四季度供电质量两率情况

|                  |          |
|------------------|----------|
| 城市供电可靠率          | 99.9854% |
| 农村供电可靠率          | 99.9778% |
| 城市居民端电压合格率       | 100%     |
| 农村居民端电压合格率       | 99.997%  |
| 客户平均停电时间 (SAIDI) | 1.54     |
| 客户平均停电频率 (SAIFI) | 0.435    |

南方电网广东汕头龙湖供电局  
2023年第四季度供电质量两率情况

|                  |          |
|------------------|----------|
| 城市供电可靠率          | 99.9863% |
| 农村供电可靠率          | 99.9637% |
| 城市居民端电压合格率       | 100%     |
| 农村居民端电压合格率       | 100%     |
| 客户平均停电时间 (SAIDI) | 1.52     |
| 客户平均停电频率 (SAIFI) | 0.423    |

南方电网广东汕头澄海供电局  
2023年第四季度供电质量两率情况

|                  |          |
|------------------|----------|
| 城市供电可靠率          | 99.9706% |
| 农村供电可靠率          | 99.9605% |
| 城市居民端电压合格率       | 100%     |
| 农村居民端电压合格率       | 99.996%  |
| 客户平均停电时间 (SAIDI) | 3.06     |
| 客户平均停电频率 (SAIFI) | 0.522    |

南方电网广东汕头濠江供电局  
2023年第四季度供电质量两率情况

|                  |          |
|------------------|----------|
| 城市供电可靠率          | 99.9905% |
| 农村供电可靠率          | 99.9875% |
| 城市居民端电压合格率       | 100%     |
| 农村居民端电压合格率       | 100%     |
| 客户平均停电时间 (SAIDI) | 0.95     |
| 客户平均停电频率 (SAIFI) | 0.299    |

南方电网广东汕头潮阳供电局  
2023年第四季度供电质量两率情况

|                  |          |
|------------------|----------|
| 城市供电可靠率          | 99.9461% |
| 农村供电可靠率          | 99.9448% |
| 城市居民端电压合格率       | 100%     |
| 农村居民端电压合格率       | 100%     |
| 客户平均停电时间 (SAIDI) | 4.79     |
| 客户平均停电频率 (SAIFI) | 1.107    |

南方电网广东汕头潮南供电局  
2023年第四季度供电质量两率情况

|                  |          |
|------------------|----------|
| 城市供电可靠率          | 99.9420% |
| 农村供电可靠率          | 99.9404% |
| 城市居民端电压合格率       | 100%     |
| 农村居民端电压合格率       | 100%     |
| 客户平均停电时间 (SAIDI) | 5.21     |
| 客户平均停电频率 (SAIFI) | 1.027    |

南方电网广东汕头南澳供电局  
2023年第四季度供电质量两率情况

|                  |          |
|------------------|----------|
| 城市供电可靠率          | 99.9961% |
| 农村供电可靠率          | 99.9531% |
| 城市居民端电压合格率       | 100%     |
| 农村居民端电压合格率       | 100%     |
| 客户平均停电时间 (SAIDI) | 3.38     |
| 客户平均停电频率 (SAIFI) | 0.989    |