

南方电网广东汕头供电局
2024年第二季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9707%
农村供电可靠率	99.9485%
城市居民端电压合格率	99.9992%
农村居民端电压合格率	99.9987%
客户平均停电时间（SAIDI）	1.84
客户平均停电频率（SAIFI）	0.384

南方电网广东汕头金平供电局
2024年第二季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9907%
农村供电可靠率	99.9805%
城市居民端电压合格率	99.9985%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间（SAIDI）	0.135
客户平均停电频率（SAIFI）	0.130

南方电网广东汕头龙湖供电局
2024年第二季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9886%
农村供电可靠率	99.9799%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	99.9991%
客户平均停电时间（SAIDI）	0.57
客户平均停电频率（SAIFI）	0.189

南方电网广东汕头澄海供电局
2024年第二季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9662%
农村供电可靠率	99.9510%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间（SAIDI）	1.84
客户平均停电频率（SAIFI）	0.327

南方电网广东汕头濠江供电局
2024年第二季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9935%
农村供电可靠率	99.9979%
城市居民端电压合格率	99.9945%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间（SAIDI）	0.20
客户平均停电频率（SAIFI）	0.081

南方电网广东汕头潮阳供电局
2024年第二季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9242%
农村供电可靠率	99.9348%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	99.9961%
客户平均停电时间（SAIDI）	3.00
客户平均停电频率（SAIFI）	0.697

南方电网广东汕头潮南供电局
2024年第二季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9506%
农村供电可靠率	99.9364%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	99.9989%
客户平均停电时间（SAIDI）	2.72
客户平均停电频率（SAIFI）	0.492

南方电网广东汕头南澳供电局
2024年第二季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	100%
农村供电可靠率	99. 9926%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间（SAIDI）	0. 26
客户平均停电频率（SAIFI）	0. 160