

南方电网广东汕头供电局
2024年第三季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9820%
农村供电可靠率	99.9539%
城市居民端电压合格率	99.9985%
农村居民端电压合格率	99.9956%
客户平均停电时间（SAIDI）	2.16
客户平均停电频率（SAIFI）	0.555

南方电网广东汕头金平供电局
2024年第三季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9934%
农村供电可靠率	99.9831%
城市居民端电压合格率	99.9972%
农村居民端电压合格率	99.9924%
客户平均停电时间（SAIDI）	0.58
客户平均停电频率（SAIFI）	0.231

南方电网广东汕头龙湖供电局
2024年第三季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9929%
农村供电可靠率	99.9821%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	99.9758%
客户平均停电时间（SAIDI）	0.57
客户平均停电频率（SAIFI）	0.284

南方电网广东汕头澄海供电局
2024年第三季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9739%
农村供电可靠率	99.9749%
城市居民端电压合格率	99.9997%
农村居民端电压合格率	99.9994%
客户平均停电时间（SAIDI）	1.68
客户平均停电频率（SAIFI）	0.401

南方电网广东汕头濠江供电局
2024年第三季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9925%
农村供电可靠率	99.9977%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	99.9982%
客户平均停电时间（SAIDI）	0.31
客户平均停电频率（SAIFI）	0.177

南方电网广东汕头潮阳供电局
2024年第三季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9638%
农村供电可靠率	99.9386%
城市居民端电压合格率	99.9973%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间（SAIDI）	3.33
客户平均停电频率（SAIFI）	0.928

南方电网广东汕头潮南供电局
2024年第三季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9582%
农村供电可靠率	99.9354%
城市居民端电压合格率	99.9989%
农村居民端电压合格率	99.9925%
客户平均停电时间（SAIDI）	4.13
客户平均停电频率（SAIFI）	0.777

南方电网广东汕头南澳供电局
2024年第三季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	100%
农村供电可靠率	99. 9964%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间（SAIDI）	0. 18
客户平均停电频率（SAIFI）	0. 110