

南方电网广东汕头供电局
2024年第四季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9748%
农村供电可靠率	99.9563%
城市居民端电压合格率	99.9985%
农村居民端电压合格率	99.9972%
客户平均停电时间 (SAIDI)	3.17
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.699

南方电网广东汕头金平供电局
2024年第四季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9909%
农村供电可靠率	99.9779%
城市居民端电压合格率	99.9969%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间 (SAIDI)	1.24
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.256

南方电网广东汕头龙湖供电局
2024年第四季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9897%
农村供电可靠率	99.9695%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间 (SAIDI)	1.23
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.386

南方电网广东汕头澄海供电局
2024年第四季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9738%
农村供电可靠率	99.9621%
城市居民端电压合格率	99.9996%
农村居民端电压合格率	99.9960%
客户平均停电时间 (SAIDI)	2.87
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.566

南方电网广东汕头濠江供电局
2024年第四季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9938%
农村供电可靠率	99.9955%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间 (SAIDI)	0.47
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.176

南方电网广东汕头潮阳供电局
2024年第四季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9297%
农村供电可靠率	99.9405%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间 (SAIDI)	5.53
客户平均停电频率 (SAIFI)	1.307

南方电网广东汕头潮南供电局
2024年第四季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9678%
农村供电可靠率	99.9496%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	99.9967%
客户平均停电时间 (SAIDI)	4.32
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.849

南方电网广东汕头南澳供电局
2024年第四季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.9975%
农村供电可靠率	99.9950%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间 (SAIDI)	0.40
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.317

