

南方电网广东汕头供电局
2025年第一季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.99220%
农村供电可靠率	99.98540%
城市居民端电压合格率	99.99894%
农村居民端电压合格率	99.99903%
客户平均停电时间（SAIDI）	0.33380
客户平均停电频率（SAIFI）	0.11483

南方电网广东汕头金平供电局
2025年第一季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.99520%
农村供电可靠率	99.99130%
城市居民端电压合格率	99.99895%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间（SAIDI）	0.17196
客户平均停电频率（SAIFI）	0.06423

南方电网广东汕头龙湖供电局
2025年第一季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.99560%
农村供电可靠率	99.99640%
城市居民端电压合格率	99.99972%
农村居民端电压合格率	99.99568%
客户平均停电时间（SAIDI）	0.12259
客户平均停电频率（SAIFI）	0.03519

南方电网广东汕头澄海供电局
2025年第一季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.99230%
农村供电可靠率	99.99230%
城市居民端电压合格率	99.99815%
农村居民端电压合格率	99.99918%
客户平均停电时间（SAIDI）	0.21593
客户平均停电频率（SAIFI）	0.06320

南方电网广东汕头濠江供电局
2025年第一季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.99950%
农村供电可靠率	100.00000%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间（SAIDI）	0.00777
客户平均停电频率（SAIFI）	0.00119

南方电网广东汕头潮阳供电局
2025年第一季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.98040%
农村供电可靠率	99.97820%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间（SAIDI）	0.60517
客户平均停电频率（SAIFI）	0.20093

南方电网广东汕头潮南供电局
2025年第一季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.99420%
农村供电可靠率	99.98060%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间（SAIDI）	0.51874
客户平均停电频率（SAIFI）	0.19443

南方电网广东汕头南澳供电局
2025年第一季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.99020%
农村供电可靠率	99.99230%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间（SAIDI）	0.23279
客户平均停电频率（SAIFI）	0.18181

