

南方电网广东汕头供电局
2025年第2季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.98880%
农村供电可靠率	99.97840%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	99.99759%
客户平均停电时间 (SAIDI)	0.75313
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.25595

南方电网广东汕头金平供电局
2025年第2季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.99410%
农村供电可靠率	99.99180%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间 (SAIDI)	0.75313
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.25595

南方电网广东汕头龙湖供电局
2025年第2季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.99180%
农村供电可靠率	99.99040%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间 (SAIDI)	0.36773
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.09441

南方电网广东汕头澄海供电局
2025年第2季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.99050%
农村供电可靠率	99.98670%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间 (SAIDI)	0.50387
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.15133

南方电网广东汕头濠江供电局
2025年第2季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.99800%
农村供电可靠率	99.99660%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间 (SAIDI)	0.11596
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.03405

南方电网广东汕头潮阳供电局
2025年第2季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.97270%
农村供电可靠率	99.96860%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间 (SAIDI)	1.31171
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.45726

南方电网广东汕头潮南供电局
2025年第2季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.98080%
农村供电可靠率	99.97190%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	99.993%
客户平均停电时间 (SAIDI)	1.18443
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.38580

南方电网广东汕头南澳供电局
2025年第2季度供电质量两率情况

城市供电可靠率	99.98880%
农村供电可靠率	99.97840%
城市居民端电压合格率	100%
农村居民端电压合格率	100%
客户平均停电时间 (SAIDI)	0.75313
客户平均停电频率 (SAIFI)	0.25595