

2020年建材打假第二轮执法抽检情况汇总表

序号	厂家名称	厂家地址	生产产品	抽检材料	型号规格	抽检组数	检验项目	检验结果
1	汕头市粤烽混凝土有限公司	汕头市潮南区陇田镇浩溪居委南湖洋	混凝土	水泥	海螺 P.O 42.5	1	比表面积、凝结时间、安定性、强度	合格
				砂	河砂	1	筛分析(级配、细度模数)、含泥量、泥块含量、氯离子含量	合格
				外加剂	汇强泵送剂	1	含固量、密度 PH 值、氯离子含量、总碱量、硫酸钠含量	合格
2	汕头市灿林混凝土有限公司	汕头市潮阳区和平镇和浦居委无路洋	混凝土	水泥	海螺 P.O 42.5	1	比表面积、凝结时间、安定性、强度	合格
				砂	河砂	1	筛分析(级配、细度模数)、含泥量、泥块含量、氯离子含量	合格
				外加剂	汇强泵送剂	1	含固量、密度 PH 值、氯离子含量、总碱量、硫酸钠含量	合格
3	汕头市喜嘉建材有限公司(潮阳)	汕头市潮阳区金浦街道梅花农场水库边	蒸压加气混凝土砌块	蒸压加气混凝土砌块	A5.0 B07 600×200×200	1	干密度、抗压强度	合格
4	汕头潮阳鸿基混凝土有限公司	汕头市潮阳区棉北街道东家宫委山地东北侧	混凝土	水泥	华润 P.O 42.5R	1	比表面积、凝结时间、安定性、强度	合格
				砂	人工砂	1	筛分析(级配、细度模数)、泥块含量、石粉含量、氯离子含量	合格
				外加剂	汇强泵送剂	1	含固量、密度 PH 值、氯离子含量、总碱量、硫酸钠含量	合格

5	汕头市鸿熙新型材料厂	澄海区莲下镇鸿利工业区(金鸿公路方向)	蒸压加气混凝土砌块	砂	机制砂	1	有机物含量、硫化物及硫酸盐含量、石粉含量、氯离子含量	合格
				蒸压加气混凝土砌块	A5.0 B07 600×200×200	1	干密度、抗压强度	合格
6	汕头市创业混凝土有限公司	汕头市龙湖区新溪镇津东工业区 A. B. C 地块	混凝土	水泥	焦岭龙腾 P.0 42.5R	1	比表面积、凝结时间、安定性、强度	合格
				砂	河砂	1	筛分析(级配、细度模数)、含泥量、泥块含量、氯离子含量	合格
				外加剂	汇强泵送剂	1	含固量、密度 PH 值、氯离子含量、总碱量	合格
7	汕头市宏基混凝土构件有限公司	潮汕路74金园工业城内金兴三路	预应力混凝土管桩、混凝土空(实)心砖	水泥	福建塔辉 P. II 42.5R	1	比表面积、凝结时间、安定性、强度	合格
				砂	河砂	1	筛分析(级配、细度模数)、含泥量、泥块含量、氯离子含量	合格
				预应力混凝土用钢棒	公称直径10.7mm	1	规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率	合格
8	汕头市金平区浮西建筑材料厂有限公司	汕樟路浮西田尾沟	预应力混凝土管桩	水泥	福建塔牌 P. II 42.5R	1	比表面积、凝结时间、安定性、强度	合格
				砂	河砂	1	筛分析(级配、细度模数)、含泥量、泥块含量、氯离子含量	合格
				预应力混凝土用钢棒	公称直径10.7mm	1	规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率	合格
9	汕头市达泰建材实业有限公司	汕头市濠江区碧石街道磊广公路鹤头田螺山地段	混凝土	水泥	P.0 42.5R	1	比表面积、凝结时间、安定性、强度	合格
				砂	河砂	1	筛分析(级配、细度模数)、含泥量、泥块含量、氯离子含量	合格
				外加剂	广东红墙新材料/高效减水剂	1	含固量、密度 PH 值、氯离子含量、总碱量、硫酸钠含量	合格

10	汕头市达泰新型材料实业有限公司	濠江区磊广大道三联工业区1东厂房	蒸压加气混凝土砌块	砂	机制砂	1	有机物含量、硫化物及硫酸盐含量、石粉含量、氯离子含量	合格
				蒸压加气混凝土砌块	A5.0 B07 600×200×200	1	干密度、抗压强度	合格
11	广东东泓住工科技有限公司	濠江区广澳临港工业区D06-01地块	装配式建筑混凝土预制构件	钢筋	HRB400E, Φ12	1	屈服强度、抗拉强度、最大力伸长率、反向弯曲性能	合格
				钢筋	HRB400E, Φ14	1	屈服强度、抗拉强度、最大力伸长率、反向弯曲性能	合格
12	汕头市润都混凝土有限公司	濠江区河浦大道东段西侧	混凝土	水泥	华润 P.O 42.5R	1	比表面积、凝结时间、安定性、强度	合格
				砂	河砂	1	筛分析(级配、细度模数)、含泥量、泥块含量、氯离子含量	合格
				外加剂	哈尔滨强石新材料/高效能减水剂	1	含固量、密度 PH 值、氯离子含量、总碱量	合格
13	汕头市兴洋建筑构件工程有限公司	澄海莲上兰苑工业区	预应力混凝土管桩	水泥	福建塔牌 P. II 42.5R	1	比表面积、凝结时间、安定性、强度	合格
				砂	人工砂	1	筛分析(级配、细度模数)、石粉含量、泥块含量、氯离子含量	合格
				预应力混凝土用钢棒	公称直径10.7mm	1	规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率	合格
14	汕头市澄海区路路通混凝土有限公司	澄海区莲下镇程洋岗河表堤头	混凝土	水泥	福建永定闽福建材 P.O 42.5R	1	比表面积、凝结时间、安定性、强度	合格
				砂	人工砂	1	筛分析(级配、细度模数)、石粉含量、泥块含量、氯离子含量	合格
				外加剂	江门科锐新材料/高效能减水剂	1	含固量、密度 PH 值、氯离子含量、总碱量	合格

15	南澳国信混凝土有限公司	后宅镇亨翔工业区	混凝土	水泥	海螺 P.O 42.5R	1	比表面积、凝结时间、安定性、强度	合格
				砂	混合砂	1	筛分析(级配、细度模数)、石粉含量、泥块含量、氯离子含量	合格
				外加剂	揭阳建宝建材/高效能减水剂	1	含固量、密度 PH 值、氯离子含量、总碱量	合格
16	汕头市升达混凝土有限公司(龙湖站)	龙湖区外砂镇下蔡蓬发大道北侧	混凝土	水泥	焦岭龙腾 P.O 42.5R	1	比表面积、凝结时间、安定性、强度	合格
				砂	人工砂	1	筛分析(级配、细度模数)、石粉含量、泥块含量、氯离子含量	合格
				外加剂	科之杰新材料集团福建/高效减水剂	1	含固量、密度 PH 值、氯离子含量、总碱量	合格
17	汕头市升达混凝土有限公司(金平站)	金平区升平工业区内金升二路8号	混凝土	水泥	焦岭龙腾 P.O 42.5R	1	比表面积、凝结时间、安定性、强度	合格
				砂	人工砂	1	筛分析(级配、细度模数)、石粉含量、泥块含量、氯离子含量	合格
				外加剂	科之杰新材料集团福建/高效减水剂	1	含固量、密度 PH 值、氯离子含量、总碱量、硫酸钠含量	合格