

根据《广东省发展改革委广东省水利厅关于我省小水电站试行差别化上网电价有关事项的通知》（粤发改价格函【2024】1288号），经汕头市水务局、汕头市发展和改革委员会、汕头市生态环境三个部门的复核，现将复核结果进行公示，公示期间如有异议，请把结果反馈给工作人员蔡炫灿 电话：0754-88531779

汕头市小水电站生态流量2026年5月1日-8月31日达标评定结果

填报单位：汕头市水务局										填报时间：2026年9月2日	
序号	行政区划	电站名称	电站代码	达标天数	参与考核天数 (周期总天数-差别化评 定天数)	达标率 (达标天数/达标天 数+不达标天数)	绿色小 水电创 建情况	承诺书 备案情 况	其他情 况	建议电价执 行 (2026.1- 4月)	
1	汕头市澄海区	外砂桥闸水电站	4405211072	123	123	100	未创建	完成	无	+1.5分	
2	汕头市潮南区	红场三级水电站	4405821005	123	123	100	未创建	完成	无	+1.5分	
3	汕头市潮阳区	河溪水电站	4405131099	112	123	91.05	未创建	完成	无	+1.5分	
4	汕头市潮南区	红场一级水电站	4405821003	123	123	100	未创建	完成	无	+1.5分	
5	汕头市潮南区	秋风水电站	4405821006	95	123	77.23	未创建	完成	无	-1.5分	
6	汕头市澄海区	莲阳桥闸水电站	4405211001	118	123	95.93	未创建	完成	无	+1.5分	
7	汕头市澄海区	东里桥闸水电站	4405211070	123	123	100	未创建	完成	无	+1.5分	

备注：对生态流量泄放达标率在90%（含90%）以上的小水电站，上网电价在原基础上每千瓦时提高1.5分；对生态流量泄放达标率在80%（含80%）-90%之间的小水电，其上网电价维持不变；对生态流量泄放达标率不足80%的小水电，其上网电价在原基础上每千瓦时降低1.5分。